

Pierpaolo Ceccherini - RLS c/o Trentalia div. Cargo Impianti dipendenti
via Tagliamento, 22 - 58100 Grosseto - tel 056422110 - cell FS 3138358092

Alla cortese attenzione dei
Resp. ICC : Bolcioni Marco
fax 855 368
Rspp : Ing. Degl'Innocenti Eraldo
fax 855 368
Datore di lavoro : Ing. Romanazzi Stefano
fax 855 606

Oggetto:sopralluogo ai locali oggetto del trasferimento di sede degli uffici del Tv303,
personale Cargo Pisa e Staff Area di Livorno.

Il giorno 12/12/2008 il sottoscritto RLS Ceccherini Pierpaolo ha effettuato un sopralluogo in deposito locomotive a Livorno alla ex palazzina 303.

Durante il sopralluogo ai nuovi locali della sede, non è stato possibile effettuare una effettiva constatazione degli ambienti e della loro messa a norma a causa dei lavori in corso all'interno di tutta la nuova sede. Si ritiene quindi di rinviare a nuova data il sopralluogo, cioè a lavori ultimati. Quindi in mancanza delle dovute verifiche nonché delle eventuali pericolosità insite alla contemporaneità dei lavori di completamento, (cantiere aperto), e luoghi adibiti ai lavoratori FS, si ritiene non attuabile lo spostamento di lavoratori/lavorazioni, o di parte di esse fino al termine della ristrutturazione.

Inoltre il sopralluogo dell'accesso esterno alla palazzina di cui all'oggetto ha messo in luce alcune problematiche dovute al fatto che la nuova sede è completamente circondata da binari di manovra per l'accesso all'officina di manutenzione rotabili. Per accedere allo stabile è indispensabile superare dei binari con un'attraversamento a raso che attualmente risulta non asfaltato e non segnalato adeguatamente. Inoltre il futuro accesso principale dello stabile da direttamente su alcuni binari di manovra che attualmente non sono transennati. Non essendo stati predisposti accorgimenti per la regolazione del movimento dei rotabili e delle persone, ne resi indipendenti gli spazi pedonali da quelli di transito dei veicoli, ciò costituirebbe grave pericolo per la salute dei lavoratori, ed in mancanza di idonea valutazione del rischio, si diffida l'azienda dall'effettuare qualsiasi trasferimento, finchè tutta la struttura e l'accesso alla stessa non saranno messi in sicurezza secondo le normative vigenti, e dopo ulteriore sopralluogo dello scrivente.

Grosseto, 15/12/2008

Il RLS
Ceccherini Pierpaolo