

Filippo CUFARI

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro

TRENITALIA spa - Direzione Regionale Toscana -

Rappresentante SA8000 personale non direttivo -

<http://errellessetoscana.splinder.com/>

21 aprile 2008

Al responsabile della Direzione Territoriale Toscana
della Toscana - TRENITALIA spa
via Spartaco Lavagnini, 58 - FIRENZE
fax 055235 2475

al signor Lodovico PAGANO
responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi nei luoghi di lavoro
c/o TRENITALIA s.p.a. - DGOP - Direzione Territoriale Toscana - Produzione
via Spartaco Lavagnini, 58 - FIRENZE

Ai referenti SA 8000: m.bava@trenitalia.it
Referenti SGS Italia S.r.l.: marina.piloni@sgs.com

RSU 64 TMR Toscana - FIRENZE

Ai RLS

Ai lavoratori

Oggetto: porta di uscita lungo la via di esodo presso ferrotel di Grosseto.

La presente per riportare una segnalazione pervenuta da un macchinista il quale ha constatato che la porta in oggetto, relativa al piano 2° della struttura, lato sud (per intendersi, si tratta della porzione di piano che si trova a sinistra per chi esce dall'ascensore) risultava guasta e chiusa, con conseguente impossibilità di aprirla. Pare che tale situazione persista da tempo.

Quanto sopra sarebbe in palese contrasto con quanto stabilito dal DM 10 marzo 1998 (allegato III, circ. min. 16/98) e porrebbe in grave pericolo di vita, in caso d'incendio, i frequentatori della struttura. La gravità della situazione, se accertata, mi induce a chiedere un immediato intervento teso al ripristino delle condizioni di sicurezza preesistenti, prima d'essere costretto a richiedere l'intervento dell'organo di vigilanza.

Attendo, per quanto sopra, un sollecito riscontro.

Cordiali saluti.

**Filippo Cufari - Piazza della Vittoria, 45 - 57125 LIVORNO - Tel/fax 0586 896691 -
3138272934 www.macchinisticuri.info**